

**"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri
(29.06.2026-05.07.2026)**

<i>Nümunənin sıra sayı</i>	<i>Nümunənin götürüldüyü</i>		<i>İy</i>	<i>Bulanıqlıq</i>	<i>Qalıq Xlor</i>	<i>Elektrik keçiriciliyi</i>	<i>Ümumi Koliform</i>	<i>E. Koli</i>
	<i>Ünvan (koordinatlar)</i>	<i>Giriş - çıxış</i>	<i>bal</i>	<i>NTU</i>	<i>mq/l</i>	<i>µs/sm</i>	<i>kyv/100 mL</i>	<i>kyv/100 mL</i>
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çıkış	0	1.06	0.22	638	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.82	0.24	523	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıkışı	0	0.84	0.31	526	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.72	0.34	526	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çıkış	0	0.90	0.20	788	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	1.09	0.32	528	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	1.27	0.12	914	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıkışı	0	0.69	0.29	532	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.73	0.28	530	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıkış xətti	0	0.93	0.29	531	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.90	0.27	529	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıkışı	0	1.50	0.38	531	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıkışı	0	0.44	0.30	535	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.89	0.38	543	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çıkış	0	0.81	0.28	532	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.11	0.09	666	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.79	0.28	688	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.35	0.28	681	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.48	0.22	665	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.03	0.25	624	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 sayılı kollektor çıkışı	0	1.03	0.32	673	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.23	0.28	683	0	0

23	82 Şərq n/st	çixış	0	0.92	0.33	649	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	0.70	0.21	665	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çixış	0	1.30	0.21	665	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.08	0.12	660	0	0
27	54 Ramana su anbarı	çixış	0	0.42	0.05	672	0	0
28	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.71	0.19	671	0	0
29	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.99	0.17	669	0	0
30	32 Zirə su anbarı	çixış	0	1.30	0.16	669	0	0
31	53 Maştağa su anbarı	çixış	0	1.51	0.25	652	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.66	0.24	670	0	0
33	82 Balaxanı su anbarı	çixış	0	0.60	0.21	669	0	0
34	Lökbatan n/st	çixış	0	1.30	0.18	903	0	0
35	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.97	0.23	672	0	0
36	41 Nardaran	giriş	0	1.41	0.19	653	0	0
37	41 Nardaran	çixış	0	1.66	0.18	651	0	0
38	Səngəçal n/st	giriş	0	1.70	0.17	934	0	0
39	Səngəçal n/st	çixış	0	2.00	0.83	936	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev