

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (16.02.2026-22.02.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.68	0.27	521	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.45	0.34	479	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.46	0.32	481	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.51	0.31	480	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çixiş	0	0.44	0.30	731	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	0.86	0.32	480	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	2.61	0.11	1315	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.57	0.26	487	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıxışı	0	0.50	0.29	486	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	0.53	0.29	485	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.60	0.30	482	0	0
12	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıxışı	0	0.37	0.35	469	0	0
13	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.53	0.25	474	0	0
14	132 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.54	0.26	479	0	0
15	Binəqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.03	0.11	561	0	0
16	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.79	0.25	624	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Binəqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.15	0.28	601	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.12	0.23	567	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.14	0.29	573	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	1 saylı kollektor çıxışı	0	1.03	0.31	603	0	0
21	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.49	0.31	601	0	0
22	82 Şərq n/st	çixiş	0	1.47	0.32	582	0	0

23	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.85	0.24	574	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	çixiş	0	1.00	0.21	571	0	0
25	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.37	0.13	560	0	0
26	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	1.36	0.30	560	0	0
27	32 Zirə su anbarı	giriş	0	1.32	0.15	560	0	0
28	32 Zirə su anbarı	çixiş	0	1.27	0.13	561	0	0
29	53 Maştağa su anbarı	çixiş	0	1.60	0.17	552	0	0
30	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	1.35	0.28	554	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	çixiş	0	1.44	0.26	557	0	0
32	Lökbatan n/st	çixiş	0	2.76	0.16	1316	0	0
33	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	1.30	0.25	560	0	0
34	41 Nardaran	giriş	0	1.54	0.17	560	0	0
35	41 Nardaran	çixiş	0	1.76	0.15	562	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev