

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (02.02.2026-08.02.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.68	0.27	540	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.56	0.27	487	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.43	0.34	487	0	0
4		giriş	0	0.49	0.32	488	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çixiş	0	0.34	0.29	725	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	0.58	0.35	486	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	2.04	0.11	1297	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.44	0.28	493	0	0
9		2 anbar çıxışı	0	0.42	0.30	492	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	0.55	0.32	494	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.57	0.32	489	0	0
12		1 anbar çıxışı	0	0.50	0.35	491	0	0
13		2 anbar çıxışı	0	0.45	0.38	491	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.45	0.28	488	0	0
15		çixiş	0	0.62	0.31	491	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.05	0.11	564	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.94	0.28	626	0	0
18		Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.56	0.28	607	0	0
19		Sabunçu xətti giriş	0	1.16	0.25	568	0	0
20		MNS xətti giriş	0	1.12	0.31	565	0	0
21		1 saylı kollektor çıxışı	0	0.92	0.36	619	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	0.94	0.31	621	0	0

23	82 Şərq n/st	çixiş	0	1.04	0.32	564	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.37	0.28	583	0	0
25		çixiş	0	1.18	0.25	584	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	0.92	0.16	571	0	0
27		çixiş	0	0.30	0.30	559	0	0
28		Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.80	0.30	568	0	0
29	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.78	0.15	568	0	0
30		çixiş	0	1.03	0.14	568	0	0
31	53 Maştağa su anbarı	çixiş	0	1.35	0.21	567	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.74	0.33	564	0	0
33		çixiş	0	0.70	0.29	565	0	0
34	Lökbatan n/st	çixiş	0	2.27	0.11	1297	0	0
35	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.78	0.25	567	0	0
36	41 Nardaran	giriş	0	1.39	0.24	567	0	0
37		çixiş	0	1.10	0.25	568	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev