

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (19.01.2026-25.01.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.63	0.28	575	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.60	0.30	494	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.54	0.31	487	0	0
4		giriş	0	0.50	0.32	486	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çixiş	0	0.47	0.34	738	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	0.62	0.36	489	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	2.84	0.10	1184	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.49	0.31	497	0	0
9		2 anbar çıxışı	0	0.64	0.30	496	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	0.54	0.32	497	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.74	0.33	488	0	0
12		1 anbar çıxışı	0	1.16	0.36	495	0	0
13		2 anbar çıxışı	0	0.93	0.35	492	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.57	0.32	492	0	0
15		çixiş	0	0.43	0.31	492	0	0
16	Bineqedi n/st	OQB və US xətti	0	0.85	0.13	565	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqedi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.78	0.23	637	0	0
18		Bineqedi xətti 1400 mm-lik giriş	0	0.94	0.25	618	0	0
19		Sabunçu xətti giriş	0	1.19	0.23	592	0	0
20		MNS xətti giriş	0	0.88	0.29	566	0	0
21		1 saylı kollektor çıxışı	0	0.88	0.30	616	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	0.90	0.29	617	0	0

23	82 Şərq n/st	çixiş	0	1.00	0.30	583	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	0.72	0.22	579	0	0
25		çixiş	0	0.78	0.24	588	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	0.73	0.17	578	0	0
27		Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.75	0.26	579	0	0
28	32 Zirə su anbarı	giriş	0	1.40	0.15	576	0	0
29		çixiş	0	0.63	0.14	577	0	0
30	53 Maştağa su anbarı	çixiş	0	1.16	0.21	575	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.59	0.27	571	0	0
32		çixiş	0	0.87	0.25	573	0	0
33	Lökbatan n/st	çixiş	0	2.20	0.17	1190	0	0
34	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.59	0.23	579	0	0
35	41 Nardaran	giriş	0	1.24	0.21	577	0	0
36		çixiş	0	0.98	0.21	578	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev