

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (23.03.2026-09.03.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çixiş	0	1.36	0.25	543	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çixiş	0	1.16	0.28	485	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.68	0.36	477	0	0
4	132 Şimal su anbarı	giriş	0	0.68	0.38	479	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çixiş	0	1.07	0.29	726	0	0
6	Bilecəri n/st	OQB və US xətti	0	1.02	0.37	480	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	1.30	0.12	1037	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.67	0.34	484	0	0
9	220 Badamdar su anbarı	2 anbar çıxışı	0	0.79	0.35	483	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	0.64	0.33	484	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	0.69	0.35	481	0	0
12	152 Alatava su anbarı	1 anbar çıxışı	0	0.88	0.43	479	0	0
13	152 Alatava su anbarı	2 anbar çıxışı	0	0.82	0.41	479	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.83	0.33	482	0	0
15	132 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.80	0.33	482	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	1.58	0.12	554	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.92	0.32	629	0	0
18	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.92	0.29	606	0	0
19	41 Şərq nasos stansiyası	Sabunçu xətti giriş	0	1.49	2.58	565	0	0
20	41 Şərq nasos stansiyası	MNS xətti giriş	0	1.49	0.33	557	0	0
21	41 Şərq nasos stansiyası	1 saylı kollektor çıxışı	0	1.24	0.37	608	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.41	0.32	608	0	0

23	82 Şərq n/st	çixiş	0	1.65	0.34	571	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.60	0.26	568	0	0
25	42 Dədə Qorqud su anbarı	çixiş	0	1.28	0.24	577	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.07	0.18	556	0	0
27	54 Ramana su anbarı	Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.74	0.29	559	0	0
28	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.57	0.15	557	0	0
29	32 Zirə su anbarı	çixiş	0	0.71	0.15	555	0	0
30	53 Maştağa su anbarı	çixiş	0	1.74	0.18	557	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	1.07	0.30	553	0	0
32	82 Balaxanı su anbarı	çixiş	0	0.72	0.29	554	0	0
33	Lökbatan n/st	çixiş	0	2.08	0.33	1032	0	0
34	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	1.93	0.19	558	0	0
35	41 Nardaran	giriş	0	2.01	0.17	559	0	0
36	41 Nardaran	çixiş	0	0.60	0.24	559	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev