

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Mərkəzi Laboratoriyası, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (26.01.2026-01.02.2026)

Nümunənin sıra sayı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	Qalıq Xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi Koliform	E. Koli
	Ünvan (koordinatlar)	Giriş - çıxış	bal	NTU	mq/l	µs/sm	kyv/100 mL	kyv/100 mL
			< 2	< 3	0,3-0,5	<2500	0	0
1	41 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.97	0.28	558	0	0
2	82 Qərb su anbarı	çixiş	0	0.79	0.27	489	0	0
3	132 Şimal su anbarı	kollektor çıxışı	0	0.85	0.38	486	0	0
4		giriş	0	1.06	0.36	485	0	0
5	91 Sulutəpə n/st	çixiş	0	0.51	0.32	734	0	0
6	Biləcəri n/st	OQB və US xətti	0	0.66	0.41	486	0	0
7	Lökbatan dairəsi	Kür 1 xətti	0	2.01	0.10	1229	0	0
8	220 Badamdar su anbarı	1 anbar çıxışı	0	2.07	0.27	497	0	0
9		2 anbar çıxışı	0	0.90	0.33	497	0	0
10	190 Badamdar su anbarı	D400 mm-lik çıxış xətti	0	0.57	0.32	495	0	0
11	152 Alatava su anbarı	Ümumi giriş	0	1.23	0.30	485	0	0
12		1 anbar çıxışı	0	0.39	0.48	489	0	0
13		2 anbar çıxışı	0	0.25	0.43	494	0	0
14	132 Qərb su anbarı	giriş	0	0.69	0.32	489	0	0
15		çixiş	0	0.71	0.33	503	0	0
16	Bineqədi n/st	OQB və US xətti	0	0.81	0.13	580	0	0
17	41 Şərq nasos stansiyası	Bineqədi xətti 1200 mm-lik giriş	0	0.82	0.28	640	0	0
18		Bineqədi xətti 1400 mm-lik giriş	0	1.20	0.28	622	0	0
19		Sabunçu xətti giriş	0	1.15	0.24	582	0	0
20		MNS xətti giriş	0	1.04	0.27	570	0	0
21		1 saylı kollektor çıxışı	0	0.93	0.35	624	0	0
22	98 Qaraçuxur su anbarı	giriş	0	1.06	0.28	624	0	0

23	82 Şərq n/st	çixiş	0	1.10	0.33	580	0	0
24	42 Dədə Qorqud su anbarı	giriş	0	1.35	0.24	591	0	0
25		çixiş	0	1.07	0.23	590	0	0
26	54 Ramana su anbarı	D800 mm-lik xətt	0	1.04	0.16	577	0	0
27		Pirallahı D1000 mm-lik xətt	0	0.91	0.29	578	0	0
28	32 Zirə su anbarı	giriş	0	0.68	0.15	578	0	0
29		çixiş	0	0.69	0.15	577	0	0
30	53 Maştağa su anbarı	çixiş	0	1.16	0.20	574	0	0
31	82 Balaxanı su anbarı	giriş	0	0.65	0.30	570	0	0
32		çixiş	0	0.69	0.31	572	0	0
33	Lökbatan n/st	çixiş	0	2.44	0.12	1235	0	0
34	23 Qala su anbarı	ən yaxın su xəttindən	0	0.61	0.24	577	0	0
35	41 Nardaran	giriş	0	1.06	0.23	576	0	0
36		çixiş	0	1.10	0.21	576	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev